AltaVita
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

DETERMINA N. 58 del 17/07/2024

OGGETTO: Intervento di sostituzione della macchina per il funzionamento dell'impianto di raffrescamento dell'unità immobiliare sita in Via Monsignor Fortin 32 int. 5 a Padova. CIG B26DBD1448

Questo giorno di **mercoledì 17 luglio 2024**

IL DIRIGENTE TECNICO

PREMESSO che l'impianto di raffrescamento a servizio dell'unità immobiliare sita in Via Monsignor Fortin 32 int.5, catastalmente identificata al catasto fabbricati del Comune di Padova Foglio 107 Particella 1223 sub 15, presenta un serio malfunzionamento ed in esito alla verifica effettuata da parte della ditta specializzata incaricata della manutenzione, risulta necessaria l'integrale sostituzione del sistema, ed il gas di raffrescamento risulta non a norma di legge;

VERIFICATO che la macchina che gestisce l'impianto in argomento è stata installata durante la realizzazione dell'edificio, circa nel 2002, e che la manutenzione straordinaria non permetterebbe il ripristino del sistema dato che le componenti non sono più in commercio e quindi non reperibili;

CONSIDERATA la necessità di procedere con la rapida sostituzione dell'esistente impianto, con uno avente prestazioni tecniche analoghe all'esistente, ma con un'elevata efficienza energetica per un miglioramento delle prestazioni in termini riduzione dei consumi energetici;

ATTESA la necessità di provvedere al ripristino del funzionamento dell'impianto visto l'andamento della stagione estiva;

VISTI i preventivi:

- Ditta Crivellari srl con sede a Padova in Via Cardinal Callegari 42, acquisito al protocollo di AltaVita – I.R.A. con n. 3824/00 del 05.07.2024, per la sostituzione della macchina esterna del raffrescamento avente potenza di 5kW, con l'installazione di uno split interno, nonché la realizzazione di tutte le opere di finitura e completamento necessarie per il regolare funzionamento dell'impianto, per un importo complessivo di €. 1.780,00 (millesettecentottanta/00 euro) oltre l'IVA di legge;
- Ditta AL.MA.SA Termoclima di Bellucco Simone, con sede a Cervarese Santa Croce (PD) in Via Fossona 7/B, acquisito al protocollo di AltaVita – I.R.A. con n. 3842/00 del

08.07.2024, per la sostituzione della macchina esterna del raffrescamento avente potenza di 5 kW, con l'installazione di uno split interno, nonché la realizzazione di tutte le opere di finitura e completamento necessarie per il regolare funzionamento dell'impianto, per un importo complessivo di €. 1.722,00 (millesettecentoventidue/00 euro) oltre l'IVA di legge;

VALUTATI i predetti preventivi congrui per l'Ente, e valutato più conveniente il preventivo della ditta AL.MA.SA Termoclima di Bellucco Simone, con sede a Cervarese Santa Croce (PD) in Via Fossona 7/B;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC prot. INPS_41592803 del 27/06/2024 scadenza 25/10/2024) della ditta AL.MA.SA Termoclima di Bellucco Simone, con sede a Cervarese Santa Croce (PD) in Via Fossona 7/B (P. IVA 04784220289 – c.f. BLLSMN73B12D442H);

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, con l'affidamento diretto alla ditta AL.MA.SA Termoclima di Bellucco Simone, con sede a Cervarese Santa Croce (PD) in Via Fossona 7/B, dell'intervento di sostituzione della macchina esterna del raffrescamento avente potenza di 5kW, con l'installazione di uno split interno, nonché la realizzazione di tutte le opere di finitura e completamento necessarie per il regolare funzionamento dell'impianto, per un importo complessivo di €. 1.722,00 (millesettecentoventidue/00 euro) oltre l'IVA di legge;

RICHIAMATI:

- il Regolamento per gli acquisti e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato con D.C. n. 27 del 29 luglio 2021;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente approvato con D.C. n. 22 del 03.04.2023;
- l'Ordinamento contabile di cui alla D.G.R. 725 del 22/06/2023;
- il Regolamento Interno di Contabilità, approvato con D.C. n. 45 del 06/11/2023;

VISTO il Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'esercizio 2024, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19/02/2024;

VISTO il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36;

D E T E R M I N A

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, alla ditta AL.MA.SA Termoclima di Bellucco Simone, con sede a Cervarese Santa Croce (PD) in Via Fossona 7/B, l'intervento di sostituzione della macchina esterna del raffrescamento avente potenza di 5kW, con l'installazione di uno split interno, nonché la realizzazione di tutte le opere di finitura e completamento necessarie per il regolare funzionamento dell'impianto, per un importo complessivo di €. 1.722,00 (millesettecentoventidue/00 euro) oltre l'IVA di legge;

2. di registrare la somma complessiva di € 1.894,20,00 (milleottocentonovantaquattro/20 euro) sul conto n. 3-30-20-20-30-10 ”Manutenzione Fabbricati del Patrimonio” nel Bilancio Economico Annuale di Previsione dell’esercizio 2024;

3. di dare atto che:

   - il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: B26DBD1448;
   - è stato acquisito il DURC prot. INPS_41592803 del 27/06/2024 scadenza 25/10/2024;
   - la stipula del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza commerciale ai sensi dell’art.18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

4. di ottemperare:

   - alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art.3 della Legge n.136/2010, provvedendo a comunicare alla Ditta il CIG per il lavoro affidato e disponendo che la liquidazione dell’importo avvenga sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima;
   - alla normativa relativa allo split payment ex art. 1 comma 629 e ss. della Legge di Stabilità 2015, n. 190/2014.

IL FUNZIONARIO TECNICO F.F.
Arch. Giuseppe Clemente
(f.to Arch. Giuseppe Clemente)
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici di AltaVita-IRA ai sensi del D.Lgs 82/2005, e norme collegate

Visto
IL DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sandra NICOLETTO
(f.to Dott.ssa Sandra Nicoletto)
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici di AltaVita-IRA ai sensi del D.Lgs 82/2005, e norme collegate

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Non trovandosi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.6 bis della L. 241/90, dall’art.6 del DPR 62/2013 e dall’art.5 del Codice di comportamento del personale di AltaVita - IRA, approvato con D.C. 42 del 25.09.2023, si esprime parere favorevole.

Padova lì 17 luglio 2024

IL FUNZIONARIO TECNICO F.F.
Arch. Giuseppe Clemente
(f.to Arch. Giuseppe Clemente)
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici di AltaVita-IRA ai sensi del D.Lgs 82/2005, e norme collegate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la corretta registrazione contabile.

Padova lì 17 luglio 2024

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Roberto Pinton
(f.to Dott. Roberto Pinton)

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici di AltaVita-IRA ai sensi del D.Lgs 82/2005, e norme collegate